

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“

Рег. № 198300 - 3041, екз. №.....
29.04.....2021 г.

УКАЗАНИЯ

по прилагането на Наредба № Из-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар

Във връзка с постъпили запитвания по прилагането на Наредба № Из-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар и на основание § 6 от преходните и заключителните й разпоредби директорът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ при Министерството на вътрешните работи съгласувано с министъра на регионалното развитие и благоустройството дава следните указания:

Комините на сградите се проектират и изпълняват в съответствие с изискванията на чл. 127 от Наредба № Из-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

Изискванията, регламентирани в чл. 128 от Наредба № Из-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар се прилагат за комините за всякакъв вид отоплителни устройства, предвидени за температурна обработка на хранителни продукти, в т.ч. готварски уреди (фурни, котлони, скари, фритюрници и други подобни), включително и при монтаж на местен смукател за улавяне на газовете и парите, отделени от хранителните продукти.

При проектиране на местна смукателна вентилационна система за улавяне на горещи газове и пари съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия, въздухопроводите на същата трябва да съответстват на изискването на чл. 99, ал. 1 от Наредба № Из-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

Следва да бъде правено разграничение между комините по чл. 127 и чл. 128 от Наредба № Из-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

ДИРЕКТОР:
ГЛАВЕН КОМИСАР

Николай Николов

СЪГЛАСУВАНО С МРРБ
С ПИСМО РЕГ. № 40-00-165/11.05.21г.